



swissi process safety

Swissi Process Safety GmbH · Mattenstrasse 24, CH-4002 Basel



Prüfbericht 919230-14-0430-01

## Bestimmung der Brandkennziffer von Buchensperholz

### Auftraggeber

Fritz Becker KG  
Am Königsfeld 15  
D-33034 Brakel

### Zusammenfassung :

#### Brandkennziffer:

(Abgeleitetes Ergebnis der Prüfungen)

Ohne Lack

4 . 3

Mit Lack

5 . 3

Die Prüfung erfolgte gemäss der "Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile", Teil B: Prüfbestimmungen, Ausgabe 1988 (mit Nachträgen 1990, 1994 und 1995) der: Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF), Bundesgasse 20, Postfach 8576, CH-3001 Bern.

Dieser Prüfbericht hat eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren nach Ausstellung.

Die einzelnen Prüfergebnisse befinden sich in den Tabellen ab Seite 2.

Anzahl Seiten

2

Prüflaborleiter

i.A.

Marcel Lasry

Prüfleiter

i.A.

Adrien Bisel

Datum

26.06.2014

Die Brandkennziffer beschreibt die Eigenschaften der geprüften Produkte bei Einwirkungen von Hitze und Flamme unter kontrollierten Laborbedingungen. Aus dieser Kennzahl dürfen keine Folgerungen über das Brandverhalten der Produkte bei den Bedingungen eines wirklichen Feuers abgeleitet werden.

Die im Prüfbericht enthaltenen Ergebnisse beruhen allein auf Messungen an Prüfmustern, die dem Prüflabor vorliegen.

Der Prüfbericht darf nicht in Teilen kopiert werden, wohl aber im Ganzen.



STS 042

Swissi Process Safety GmbH

Mattenstrasse 24 / WRO-1055.5.51, CH-4002 Basel,  
Tel: +41 61 696 25 01, Fax: +41 61 696 70 72 [www.swissips.com](http://www.swissips.com)

Explosionsschutz – Elektrostatik – Thermische Stabilität – Prozess-Sicherheit



European Group of  
Organizations for Fire  
Testing, Inspection and  
Certification